



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 215

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №241»

(также наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, филиала или иного обособленного подразделения)
(гражданин), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору от «14» июля 2021 года №215, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «20» июля 2021 года по 11 час. 00 мин. «27» июля 2021 года
1) Штрекертом Вадимом Дмитриевичем, государственным инспектором г. Ярославля о пожарному надзору.

проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №241» (далее МДОУ «Детский сад №241») г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 2а, осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150029 г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 2а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего МДОУ «Детский сад №241» Э.Н. Бахваловой Е.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Над эвакуационными выходами из группы №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 в коридор, отсутствуют световые оповещатели (табло) «Выход», включение которых происходит от командного сигнала автоматической установки пожарной сигнализации	п. 54 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), ч. 3 ст. 52, п. 3 ч.2 ст. 53, 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п.3.1, 3.2, 5.1 таб. 2 НПБ 104-03, п. 3.1, 5.3 СП 3.13130.2009	15.07.2022г.	
2.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической установки пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре) при эксплуатации спортивного зала	п. 54 ППР в РФ; п. 5.1.6 ГОСТ Р 5401-2010	15.07.2022г.	

эксплуатации более 10 лет)			
----------------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно п. 6 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: «Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания». В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Штрекерт В.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

«27» июля 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]
(подпись)

«27» июля 20 21 г.

Заведующий МДОУ «Детский сад №241» Бахвалова Е.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

