



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль  
(место составления акта)

«24» сентября 2018 г.  
(дата составления акта)

11 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 309

В период с «20» сентября 2018 года по «24» сентября 2018 года по адресу: г. Ярославль, ул. Закгейма, д. 2а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «29» августа 2018 года № 309

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 241»

Продолжительность проверки: в период с «20» сентября 2018 года по «24» сентября 2018 года

Акт составлен: в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующая МДОУ «Детский сад № 241» Бахвалова Елена Геннадьевна (распоряжение направлено по электронной почте yardou241@yandex.ru 18.09.2018 года в 11 час. 25 мин.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Медведев Константин Федорович

При проведении проверки присутствовали: заместитель заведующего по АХР Ивановская Ю.Е.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты: здание МДОУ «Детский сад № 241», 2-хэтажное с подвалом, без чердака, II ст., класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1, площадью – 3164 м<sup>2</sup>. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. В здании предусмотрена вытяжная канальная вентиляция с механическим побуждением. Помещения оборудованы: автоматической установкой пожарной сигнализацией (АУПС), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (СОУЭ), внутренним противопожарным водопроводом – 5 ПК (проверены, исправны). Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения – огнетушителями марки ОУ-5, ОП-4 в количестве 24 шт. Здание введено в эксплуатацию в 1989 году. Капитальный ремонт и реконструкция здания детского сада за период эксплуатации не проводились. Здание закреплено за МДОУ «Детский сад № 241» на праве оперативного управления. В здании расположено 12 групповых ячеек. Максимальное количество сотрудников 65, детей – 285. На территории объекта защиты также расположены вспомогательные здания, а именно: прачечная Литер Б.

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_
- **нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

[Подпись]  
(подпись проверяющего)

[Подпись]  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

[Подпись]

Подпись лиц(а), проводившего проверку:  
Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Медведев К.Ф.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24 сентября» 20 18г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Зам. зав. АХЧ Ивановская Т.С.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24 сентября» 20 18г. [Подпись]  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
