

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
государственному инспектору г. Ярославля по пожарному надзору

Медведеву К. Ф.

Заведующей МДОУ «Детский сад № 241» Бахваловой Е. Г.

Меры по устранению замечаний по представлению от 14.11.2017 б/н

- 1) В Инструкции о мерах пожарной безопасности объекта защиты МДОУ «Детский сад № 241» количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты, указано ошибочно. Инструкция пересмотрена, новая инструкция утверждена приказом.
- 2) Установка световых указателей «Выход» из групп и залов в коридоры 1 и 2 этажей детского сада заложена в проект сметы на 2018 год.
- 3) Персонал, ведущий круглосуточное дежурство, не предусмотрен в штатном расписании МДОУ «Детский сад № 241»
- 4) Статические указатели направления движения на путях эвакуации в общих коридорах 1-го и 2-го этажа МДОУ «Детский сад № 241» освобождены от штор.
- 5) Изменена расстановка кроватей в спальнях групповых ячеек №№ 1-10, что обеспечило наличие подходов к эвакуационным выходам.
- 6) Вентиляционная камера на 2-ом этаже МДОУ «Детский сад № 241» находится в нерабочем состоянии, требует замены ввиду устаревания оборудования, что невозможно по причине отсутствия финансирования.
- 7) Пожарный рукав ПК-2 присоединен к пожарному крану.
- 8) Огнетушитель ОУ-5, расположенный в здании прачечной, отправлен на перезарядку. На время перезарядки в прачечную установлен резервный огнетушитель.
- 9) Обеспечено достаточное количество табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в общественных и административных помещениях МДОУ «Детский сад № 241»

Заведующий МДОУ «Детский сад № 241»



Бахвалова Е. Г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(150064, г. Ярославль, Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 274/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 241»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, филиала или отчества индивидуального предпринимателя)
(гражданин), владения собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору № 274 от «26» октября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «02» ноября 2017 года по «14» ноября 2017 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Медведевым Константином Федоровичем проведена плановая—(внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 241», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Закайтима, д. 2а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заместителя заведующего по АХР Ивановской Юлии Евгеньевны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности объекта защиты МДОУ «Детский сад № 241» отражена недостоверная информация о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты (не более 50 чел). Фактически в здании находится 350 чел.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.п. л) п. 461 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390).	01.09.2018г.	
2.	Отсутствуют световые указатели «Выход» на эвакуационных выходах в коридор 1-го и 2-го этажа объекта защиты из групповых ячеек № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 3 ч. 2 ст. 53, ч. 10 ст. 83; ч. 1 ст. 84 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п.п. 3.1, 3.2, 3.11, 4.1 5.1 таб. 1, таб. 2 НПБ 104-03, п. 5.3 СП 3.13130.2009.	01.09.2018г.	
3.	Отсутствуют световые указатели	ст. 1; ст. 2 Федерального	01.09.2018г.	

	«Выход» на эвакуационных выходах в коридор 2-го этажа объекта защиты из помещений спортивного и музыкального зала.	закон РФ №69-ФЗ, п. 3 ч. 2 ст. 53, ч. 10 ст. 83; ч. 1 ст. 84 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 61 ППР в РФ, п.п. 3.1, 3.2, 3.11, 4.1, 5.1 таб. 1, таб. 2 НПБ 104-03, п. 5.3 СП 3.13130.2009.		
4.	Приемно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации, установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала (отсутствует раздельная передача о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство и обеспечение контроля каналов передачи извещений).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 3 ст. 51 Федерального закона №123-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 12.48* НПБ 88-2001*, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009.	01.09.2018г.	
5.	Закрываются шторами статические указатели направления движения на путях эвакуации в общих коридорах 1-го и 2-го этажа объекта защиты.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 43, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390).	01.09.2018г.	
6.	При расстановке кроватей в спальнях помещений групповых ячеек № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 не обеспечено наличие проходов к эвакуационным выходам. На путях эвакуации установлены кровати.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.п. л) п.п. б) 36, п. 37 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390); п. 4.3.4 СП. 1.13130-2009	01.09.2018г.	
7.	Допущено использование вентиляционной камеры на 2-м этаже объекта защиты для хранения оборудования, мебели и др. предметов.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п.п. б) п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390).	01.09.2018г.	
8.	Пожарный рукав ПК-2 не присоединен к пожарному крану.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 57 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2018г.	
9.	На огнетушители ОУ-5 расположенном в здании прачечной отсутствует одноразовая пломба на запускаящем устройстве. Чека выдернута.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 475, п. 476, п. 477 Правил противопожарного режима в РФ	01.09.2018г.	
10.	Не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны во всех административных и общественных помещениях.	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 6 Правил противопожарного режима в РФ.	01.09.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Медведев К.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«14» 11 20 17г.



Предписание для исполнения получил:

Медведев К.Ф.
(подпись)
«14» 11 20 17г.

Заведующий АИРОУ Дятлов Сергей Владимирович
(должность, фамилия, инициалы)
С.В. Дятлов

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору